

График проведения регламентного технического обслуживания

Месяц ТО	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ТО-1												
ТО-2												

Примечание: ТО-1 включает в себя:

- Анализ общих условий окружающей среды по отношению к степени защиты корпуса оборудования;
- Проверка и очистка элементов системы охлаждения оборудования (вентиляторы, фильтры);
- Визуальный осмотр внутренних компонентов оборудования, анализ нагревания силовых компонентов;
- Проверка моментов затяжки на силовых клеммах и клеммах системы управления оборудования;
- Проверка электрических характеристик оборудования при отключенном питании (статический тест);
- Проверка электрических характеристик оборудования при включенном питании (динамический тест);
- Анализ ошибок в архиве прибора контроля;
- Оптимизация параметров оборудования (при наличии предварительных замечаний от клиента);
- Предоставление отчета по результатам технического обслуживания.

ТО-2 включает в себя:

- Анализ общих условий окружающей среды по отношению к степени защиты корпуса оборудования;
- Демонтаж и разборка оборудования;
- Проверка внутреннего состояния;
- Очистка от загрязнений внутренних частей оборудования;
- Проверка и очистка элементов системы охлаждения оборудования (вентиляторы, фильтры);
- Проверка моментов затяжки на силовых клеммах и клеммах системы управления оборудования;
- Сборка оборудования и монтаж;
- Проверка электрических характеристик оборудования при отключенном питании (статический тест);
- Проверка электрических характеристик оборудования при включенном питании (динамический тест);
- Пробный пуск и сдача оборудования в эксплуатацию;
- Отражение результатов обслуживания в журнале и технологической карте.

Заказчик _____ /
(подпись)

М.П.

Исполнитель _____ /Лазарев М.В./
(подпись)

М.П.